

Prüfprotokoll für elektrisches Gerät

Auftragnehmer (Prüfer):	Auftraggeber (Kunde):	Prüflingsinformationen:
Sinan Sahin Elektrotechnik Sahin Traubenstr. 28/3 71106 Magstadt Telefon: 01774950635 E-Mail-Adresse: sinansahin@web.de		 ID / Barcode: 20000 Bezeichnung: Kühlschrank Prüfdatum: 19.05.2026 16:02:48
Prüfung nach	EN 50699 :2021-06 (VDE 0702)	
Grund der Prüfung	Wiederholungsprüfung	

Geräte-/Prüflingsinformationen:

Außer Betrieb	Nein	Nennleistung	0.0 kW
Privates Eigentum	Nein	Kabellänge	5.0 m
Prüfplan	1 Gerät SK I	Leiteranzahl	3
Prüfintervall	24 Monate	Leitungsquerschnitt	1.5 mm²
Abteilung	Wohnzimmer	Ausgangsspannung	0.0 V
Hersteller	Liebherr		
Anmerkung:			
Schutzklasse: I	Prüfgerät: BENNING ST 755+	Seriennummer: 500002791672	Nächste Prüfung: 19.05.2028

Durchgeführte Prüfschritte

	Messwert	Grenzwert	Messmethode	Prüfung bestanden
Sichtprüfung				Ja
Sichtkontrolle an Gehäuse, Kabel und Stecker durchführen.				Ja
Ist das Typschild in Ordnung und sind alle Warnhinweise vorhanden?				Ja
Anschluss test				Ja
RPE				Ja
Widerstand	0.164 Ω	≤ 0.3 Ω	RPE 0.6A	Ja
Anzahl der Messpunkte	1			
RISO-1				Ja
RISO LN- PE	>100.0 MΩ	≥ 1.0 MΩ		Ja
Funkt.				Ja
Spannung	233.63 V			
Strom	0.45 A			
Schutzleiterstrom	1.038 mA	≤ 3.5 mA	Differenz	Ja
Leistung	73.7 W			
Scheinleistung	104.8 VA			
Elektrische Prüfung bestanden:	Ja	Funktionsprüfung bestanden:	Ja	Insgesamt bestanden: Ja

Anmerkung:

Magstadt, 15.08.2026

